



ZWIK.003.3.2019

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Skąpem
66-213 Skąpe 65
NIP 9271956606 REGON 368322023

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SKĄPEM

SKĄPE 65, 66-213 SKĄPE

TEL: 68 34 19 212 FAKS: 68 34 19 180

NIP 9271956606 REGON 368322023

Skąpe, dnia 28.05.2019 r.

**Sz. P.
Bartosz Derejczyk**

66-213 Skąpe

W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną pismem znak: BRA.003.28.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzania przeglądów hydrantów przeciwpożarowych.

ZWIK w Skąpem informuje, że do końca maja 2019 r. dokona przeglądu i ewentualnej naprawy hydrantów położonych przy blokach nr 68, 69, 70 ul. Wojciechowskiego w m. Ołobok.

Hydranty zewnętrzne zgodnie z §10 ust. 13 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030), powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. ZWIK w Skąpem dokonuje takiej kontroli raz do roku, podczas której sprawdzana jest sprawność hydrantu oraz dokonywany jest pomiar ciśnienia i wydajności. Ponadto doraźne naprawy na sieci hydrantowej dokonywane są na bieżąco po ustaleniu nieprawidłowości.

KIEROWNIK
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem
Krzysztof Łopod

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa
3. Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, Biuro Rady